



Федеральное государственное учреждение Министерства обороны Российской Федерации
«842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03, зарегистрирован в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.511850

г. Одинцово-10 Московской области, Россия, 143010
Телефон (495) 598-54-01, 598-74-25, факс (495) 598-74-23, E-mail:gsen842@yandex.ru,
rvsn842@yandex.ru
ИНН 5032073829, КПП 503201001, ОГРН 1025004059662, ОКПО 08071689

№ 102 от « 7 » сентября 2011 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (не соответствии) продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам

Организация–заявитель: «PFLEIDERER PROSPAN S.A.» («Флайдерер Проспан С.А.»),
ул. Болеславицка 10, 98-400 Вирушов, Польша.

Организация-изготовитель: «PFLEIDERER PROSPAN S.A.» («Флайдерер Проспан С.А.»), ул. Болеславицка 10 98-400 Вирушов, Польша. Является заводом-филиалом АО «PFLEIDERER GRAJEWO S.A.» («Флайдерер Граево С.А.») ул. Вьюрова 119-203 Граево, Польша.

Наименование продукции: Плиты древесностружечные: ламинированные, кашированные, столешницы.

Продукция изготовлена в соответствии с: НД изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявка, протокол испытаний № 37/37-СР от 7.07.2011 г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ» №РОСС RU.0001.21ПТ43 (действителен до 07 апреля 2016г.); № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554 (действителен до 09 июня 2015г.).

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Органолептические показатели	
Запах материалов образцов изделий в баллах	2.0
Физико-гигиенические показатели	
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м, не более	15.0
Выделение в воздух, мг/м.куб. не более	
Аммиак	0,04
Спирт метиловый	0,5
Формальдегид	0,01
Фенол	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	
Активность цезия-137, Бк/кг	300

Область применения: строительство, производство мебели и др. изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях, для использования на объектах Минобороны РФ и других объектах.

Условия использования, хранения, транспортирования и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, адрес фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Продукция «Плиты древесностружечные: ламинированные, кашированные, столешницы» соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010г. №299. глава II, разд. 6., разд.11.



А. Казанцев